



Zwody niskie na wspornikach dachowych (wbijanych lub klejonych), przewody odprowadzające w rurkach z pcv pod ociepleniem.
Maszty kominowe o wysokości min. 0,6m nad najwyższą krawędzią komina

TEMAT	PROJEKT BUDOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO AWF KATOWICE UL. RACIBORSKA 1		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	
TREŚĆ	Instalacja odgromowa RZUT DACHU	RYS. NR	E1
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	lipiec 2019r.	
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.I.I.B. SLK/IE/7372/01		