

Lp.	Urządzenie	Nazwa	Typ	Producent	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzymacz		KU-2	POKÓJ	44-2001	7	
2	Wył. nadpr. S 301 C 3 1P 3A 6kA	-F1	S301 C3	LEGRAND	6056 04	1	
3	Wył. nadpr. S 301 C 3 1P 3A 6kA	-F2	S301 C3	LEGRAND	6056 04	1	
4	Wył. nadpr. S 301 C 3 1P 3A 6kA	-F3	S301 C3	LEGRAND	6056 04	1	
5	Wył. nadpr. S 301 C 4 1P 4A 6kA	-F4	S301 C4	LEGRAND	6056 05	1	
6	Wył. nadpr. S 301 C 3 1P 3A 6kA	-F5	S301 C3	LEGRAND	6056 04	1	
7	Wył. nadpr. S 301 C 1 1P 1A 6kA	-F6	S301 C1	LEGRAND	6056 02	1	
8	Wył. nadpr. S 301 C 2 1P 2A 6kA	-F7	S301 C2	LEGRAND	6056 03	1	
9	Wył. nadpr. S 302 C 8 2P 8A 6kA	-F8	S302 C8	LEGRAND	6056 27	1	
10	Trzypokoźeniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G1	ST22-P3L.z-20-230-TL	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-TL	1	
11	Trzypokoźeniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G2	ST22-P3L.z-20-230-TL	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-TL	1	
12	Trzypokoźeniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G3	ST22-P3L.z-20-230-TL	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-TL	1	
13	Trzypokoźeniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G4	ST22-P3L.z-20-230-TL	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-TL	1	
14	Trzypokoźeniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G5	ST22-P3L.z-20-230-TL	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-TL	1	
15	Stycznik 4-biegunowy	-K1	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
16	Stycznik 4-biegunowy	-K2	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
17	Stycznik 4-biegunowy	-K3	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
18	Stycznik 4-biegunowy	-K4	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
19	Stycznik 4-biegunowy	-K5	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
20	Wyłącznik różnicowopr. P 302 25A 30mA A	-PI	P302 25-30-A	LEGRAND	0090 56	1	
21	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PR1	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
22	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PR2	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
23	Sterownik swobodnie programowalny wg P.T. Technologicznego	-R1	Xenta 302 N/P	TAC	Xenta 302 N/P	1	
24	Panel operatorski wg P.T. Technologicznego	-R2	Xenta OP	TAC	Xenta OP	1	
25	Obudowa z blachy stalowej	-RW	SPACJAL 3D 600x600x250	SAREL	S83329	1	
26	Transformator 230/24 VAC	-TR	TMM 160	Breve Tufvassons	16224-9974	1	
27	Wyłącznik główny 3-biegunowy	-WG	Łk25-2.8211	SPAMEL	Łk25-2.8211	1	
28	Złączka szynowa gwintowana	-X1	ZSG 1-4,0 szara	SIMET	0917-01-301-000/2	1	
29	Złączka szynowa gwintowana	-X1	ZSG 1-4,0 niebieska	SIMET	0917-01-301-000/3	1	
30	Złączka szynowa gwintowana	-X1	ZSO 1-6,0 żółto zielona	SIMET	0917-01-403-000/1	1	
31	Złączka szynowa gwintowana	-X2	ZSG 1-2,5 szara	SIMET	0917-01-201-000/2	15	
32	Złączka szynowa gwintowana	-X2	ZSG 1-2,5 niebieska	SIMET	0917-01-201-000/3	5	
33	Złączka szynowa gwintowana	-X2	ZSO 1-6,0 żółto zielona	SIMET	0917-01-403-000/1	5	
34	Złączka szynowa gwintowana	-X3	ZSG 1-2,5 czerwona	SIMET	0917-01-201-000/1	18	
35	Złączka szynowa gwintowana	-X3	ZSO 1-6,0 żółto zielona	SIMET	0917-01-403-000/1	2	
Klient: P.P.U. 'ABRYS' Ruda Śląska		Projektant:			Zlecenie		
Temat: P.T. - Instalacje elektryczne węzła ciepłego		Zatwierdził:			Kod zlecenia		
Treść: Wykaz urządzeń		Wydrukowano: 2010-02-25			Typ wężła	ECWR-550/210	
Obiekt:Rektorat AWF Katowice, ul. Mikołowska		Strona: 6 z: 6		Wersja:	Sprawa	366510	