

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
STACJA WYMIENNIKOWA CIEPŁA
Q=745,6kW (SWC)

DANE STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA (NISKIE PARAMETRY):

WĘZEŁ DWUFUNKCYJNY: C.O.
PARAMETRY: 80/60°C
CZYNNIK GRZEWCZY: WODA
MOC CIEPLNA SWC: 745,6 kW
– C.O. – 540,6 kW
– C.W.U.– 205 kW
POJEMNOŚĆ WODNA – ~7500 dm3

"ABRYS" RUDA ŚLĄSKA ul. Gwarecka 27		Nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
	Projektował	mgr inż. Tomasz SIEKANOWICZ	SLK/0246/POOS/03	Instalacyjna		01/2010
	Sprawdził	mgr inż. Paweł SIEKANOWICZ	POM/0141/POOS/04	Instalacyjna		

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice	Branża: TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO	
Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - - BUDYNEK REKTORATU	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: —
Nazwa rysunku: TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO STACJA WYMIENNIKOWA CIEPŁA – SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	Nr archiwalny: 10.PW.TWC.03	Nr rysunku: 02