

Lp.	Urządzenie	Nazwa	Typ	Producent	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzymacz		KU-2	POKÓJ	44-2001	12	
2	Wył. nadpr. S 301 C 6 1P 6A 6kA	-F1	S301 C6	LEGRAND	6056 06	1	
3	Wył. nadpr. S 301 C 2 1P 2A 6kA	-F2	S301 C2	LEGRAND	6056 03	1	
4	Wył. nadpr. S 301 C 2 1P 2A 6kA	-F3	S301 C2	LEGRAND	6056 03	1	
5	Wył. nadpr. S 301 C 2 1P 2A 6kA	-F4	S301 C2	LEGRAND	6056 03	1	
6	Wył. nadpr. S 301 B 10 1P 10A 6kA	-F5	S301 B10	LEGRAND	6055 08	1	
7	Wył. nadpr. S 301 C 6 1P 6A 6kA	-F6	S301 C6	LEGRAND	6056 06	1	
8	Wył. nadpr. S 302 C 6 2P 6A 6kA	-F7	S302 C6	LEGRAND	6056 26	1	
9	Trzypoleźniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G1	ST22-P3L.z-20-230-LED-AC	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-LED-AC	1	
10	Trzypoleźniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G2	ST22-P3L.z-20-230-LED-AC	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-LED-AC	1	
11	Trzypoleźniowy łącznik pokrętny zielony podświetlany	-G3	ST22-P3L.z-20-230-LED-AC	SPAMEL	ST22-P3L.z-20-230-LED-AC	1	
12	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	-GN2	G380	LEGRAND	0042 80	1	
13	Stycznik 4-biegunowy	-K1	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
14	Stycznik 4-biegunowy	-K2	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
15	Stycznik 4-biegunowy	-K3	CI 5-2 22Z	DANFOSS	037H350132	1	
16	Wyłącznik różnicowopr. P 302 25A 30mA A	-PI	P302 25-30-A	LEGRAND	0090 56	1	
17	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PR1	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
18	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PR2	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
19	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PR3	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
20	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PS1	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
21	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PS2	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
22	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PS3	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
23	Przełącznik przemysłowy 24VAC + gniazdo GZ4	-PS4	R4-2014-23-5024-WT	RELPOL	R4-2014-23-5024-WT	1	
24	Sterownik swobodnie programowalny wg P.T. Technologicznego	-R1	Xenta 301 N/P	TAC	Xenta 301 N/P	1	
25	Panel operatorski wg P.T. Technologicznego	-R2	Xenta OP	TAC	Xenta OP	1	
26	Sterownik swobodnie programowalny wg P.T. Technologicznego	-R3	Xenta 471	TAC	Xenta 471	1	
27	Sterownik swobodnie programowalny wg P.T. Technologicznego	-R4	Xenta 421A	TAC	Xenta 421A	1	
28	Obudowa z blachy stalowej	-RW	SPACJAL 3D 800x800x300	SAREL	S83346	1	
29	Transformator 230/24 VAC	-TR	TMM 100	Breve Tufvassons	16224-9988	1	
30	Wyłącznik główny 3-biegunowy	-WG	Łk25-2.8211	SPAMEL	Łk25-2.8211	1	
31	Złączka szynowa gwintowana	-X1	ZSG 1-4,0 szara	SIMET	0917-01-301-000/2	1	
32	Złączka szynowa gwintowana	-X1	ZSG 1-4,0 niebieska	SIMET	0917-01-301-000/3	1	
33	Złączka szynowa gwintowana	-X1	ZSO 1-6,0 żółto zielona	SIMET	0917-01-403-000/1	1	
34	Złączka szynowa gwintowana	-X2	ZSG 1-2,5 szara	SIMET	0917-01-201-000/2	8	
35	Złączka szynowa gwintowana	-X2	ZSG 1-2,5 niebieska	SIMET	0917-01-201-000/3	9	
Klient: P.P.U. 'ABRYS' Ruda Śląska		Projektant:			Zlecenie		
Temat: P.T. - Instalacje elektryczne węzła ciepłego		Zatwierdził:			Kod zlecenia		
Treść: Wykaz urządzeń		Wydrukowano: 2011-11-24			Typ węzła ECWR-420/140		
Obiekt:bud. Dom Sudenta Katowice, ul. Mikołowska 72		Strona: 8 z: 9			Sprawa 366510		