24VAC
4.18
0VAC
4.18
LON-C1
4.18
LON-C2
4.18
PE
5.18

24VAC
0VAC
LON-C1
LON-C2
PE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G	G0	C1	C2	U1	M	U2	U3	M	U4

-R4
Xenta 421A
wejścia uniwersalne
wyjścia cyfrowe

K1	K1C	K2	K2C	K3	K3C	K4	K4C	K5	K5C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4x□WY 2x0,75

-X4 9 10 -X4 11 12 -X4 13 14 -X4 15 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G	G0	C1	C2	U1	24VDC	M	U2	U3	24VDC

-R3
Xenta 471
wejścia analogowe

M	U4	U5	24VDC	M	U6	U7	24VDC	M	U8
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

-X5 1 2 PE

-X5 3 4 PE

2xLiYCY 2x0,5

1	2	PE
+	−	

-PC1
przetwornik ciśnienia zas. msc
typ: 4-20mA

1	2	PE
+	−	

-PC2
przetwornik ciśnienia pow. msc
typ: 4-20mA

1	2

-T5
czujnik temp. c.w. STP 120-70

-T6
czujnik temp. c.w. pow. STP 120-70

-T7
czujnik temp. dol zasobnika STP 120-220

-T8
czujnik temp. gora zasobnika STP 120-220

-PS3 13 14 5/7

-PS4 13 14 5/12

Uwagi:
- sprawdzic poprawność działania siłowników

Temat: P.T. - Instalacje elektryczne wêz³a cieplnego

Obiekt:bud. Dom Sudenta Katowice, ul. Miko³owska 72

Typ węzła: ECWR-420/140

Treść: Obwody automatyki cz.2

Klient: P.P.U. 'ABRYS' Ruda Śląska

Sprawa: 366510

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka ul. Bohaterów Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl

Rozpowszechnianie, udostępnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. jest zabronione. / Copyright by ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. All rights reserved.